Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.65

I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	3,717 m	3,882 m
Largeur :	1,921 m	2,081 m
Hauteur :	1,948 m	2,127 m
Surface moyenne :	38,80 m²	

Référence du PV de caisse :	T7165
Valeur du coefficient K :	0,32 W/(m².°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	TROUILLET
Modèle / N° de série :	16311-25

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :



Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Mobile	45 mm	2,6 W/(m².°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	1,921 m	1,050 m	2,838 m
Compartiment N°2	FRC	1,921 m	0,834 m	2,622 m

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	THERMOKING	**Puissance nominale du groupe :**		
N°PV	10A00183_COR3	**-20°C**	**0°C**	**Autonomie**
Modèle / N° de série	BCN1292950	2 167 W	4 442 W	Non

Evaporateurs			Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
Compartiment	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	THERMOKING	10A00183_COR3	1 621 W	3 025 W	ES200 / BCN1292950	1 241 m³/h
N°2	THERMOKING	10A00183_COR3	1 621 W	3 025 W	ES200 /BCN1292950	1 241 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	**CONFORME**

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		10,62 m³	1 241 m³/h	FRC	531 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		9,81 m³	1 241 m³/h	FRC	491 m³/h	CONFORME
				Résultat global		**CONFORME**

DC-02741010-00992350-1540130ATPD0626009657

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	38,80 m²
Coefficient K de la caisse :	0,32 W/(m².°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	1 086 W	652 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	2 167 W	4 442 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	-20 °C	2,84 m	1 401 W	2 167 W	64,6%
Compartiment N°2	20 °C	0,83 m	-624 W	S.O.	0,0%
			Temps de fonctionnement total :		**64,6%**

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0,000 s
Nombre de calculs par seconde :	> 81
Nombre de positions testées :	81
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Longueur interne du compartiment n°1

Longueur interne B. Paramètres variables

Longueur interne du compartiment n°3

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	1,050 m	2,838 m	22 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	-20 °C	2,838 m	1,921 m	1 401 W	1 621 W	86,4%
Compartiment N°2	20 °C	0,834 m	1,921 m	-624 W	S.O.	0,0%
						86,4%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	3,717 m
Largeur interne :	1,921 m
Hauteur interne :	1,948 m
Surface totale interne :	36,25 m²

Valeur du coefficient K :	GRP

Nombre de compartiments :	2



	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	29,44 m²	10,62 m³
Compartiment n°2	27,77 m²	9,81 m³

Le / *on* : 2026/09/09

cemafroid L'EXPERT DU FROID

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

DC-02741010-00992350-1540130ATPD0626009657