

ENGIN / EQUIPMENT



ISOTHERME INSULATED	REFRIGERANT REFRIGERATED	FRIGORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFIQUE HEATED	FRIGORIFIQUE ET CALORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED	A TEMPERATURE MULTIPLE MULTI-TEMPERATURE
------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---

ATTESTATION ATP/ ATP CERTIFICATE N° ATPD0626010531

Délivrée conformément à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports
/issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP.)

1. Autorité délivrant l'attestation / Issuing authority: **Cemafrroid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)**
2. L'engin / Equipment: **CONTENEUR**
3. Numéro d'immatriculation : / Identification number
Donné par / Alloted by: **Mirofret france ZI route d'Arles 30800 SAINT GILLES (France)**
Numéro de série de la caisse isotherme : / Insulated box serial number **Mirofret-France, /, n° 20260039**
4. Appartenant à ou exploité par : / Owner or operated by **PAPILLES ET PAILLETES-Mme Euridice HERNANDEZ 482 CHEMIN DE CASSOUILLET 84460 CHEVAL BLANC (France)**
5. Présenté par / Submitted by: **Mirofret france ZI route d'Arles 30800 SAINT-GILLES (France)**
6. Est reconnu comme / Is approved as : **FRIGORIFIQUE NORMAL DE CLASSE A (FNAX)**
- 6.1 Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) / With one (or more) thermal appliance(s) wich is (are)
~~6.1.1 Autonome; /Independent;~~ **FLE, GCV 2002, R134a, 2629075**
6.1.2 Non autonome; / Not independent;
~~6.1.3 Amovible /Removable;~~
6.1.4 Non amovible; / Not removable;
7. Base de délivrance de l'attestation / Basis of the issue of the certificate :
7.1 Cette attestation est délivrée sur la base / This certificate is issued on the basis of :
~~7.1.1 Des essais de l'engin; /Test of the equipment;~~
7.1.2 De la conformité à un engin de référence; / Conformity with a reference item of equipment;
~~7.1.3 D'un contrôle périodique; /A periodic inspection.~~
7.2 Indiquer / Specify:
7.2.1 La station d'essai / the testing station : **Cemafrroid site de cestas - 33 - Gironde (France)**
7.2.2 La nature des essais / the nature of the tests : **Détermination du coefficient d'isothermie**
7.2.3 Le (ou les) numéro(s) du (ou des) procès-verbal : de référence / the number(s) of the report(s) **BX8727 2024/05/23**
- | | | |
|---|------------------------------|--|
| | Caisse / Box | Dispositif thermique / thermal appliance |
| 7.2.4. La valeur du coefficient K / the K-coefficient : 0.45 W/m².°C | | |
| 7.2.5. La puissance frigorifique utile à la température extérieure de 30°C et à la température intérieure / The effective refrigerating capacity at an outside temperature of 30°C and an inside temperature of : | | |
| 7.2.6. Taux de changement d'air à l'heure / air change rate : 133,08 Vol./h | | |
| 7.3 Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux / Number of opennings and special equipment : | | |
| 7.3.1 Nombre de portes / Number of doors : 1 | Arrière/rear door : 1 | latérale(s) /side door(s) : 0 |
| 7.3.2 Nombre de volets d'aération / Number of vents : 0 | | |
| 7.3.3 Dispositif pour accrocher la viande / Hanging meat equipment : 0 | | |
| 7.4 Autres / Others : 1 | | |
| 8. Cette attestation est valable jusqu'en/ This certificate is valid until : juil. 2032 | | |
| 8.1 Sous réserve / provided that: | | |
| 8.1.1. Que la caisse isotherme et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien/ The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is in good condition ;and | | |
| 8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques. / No material alteration is made to the thermal appliances. | | |
| 9. Fait par / Done by: Cemafrroid SAS
5 avenue des Prés CS 20029
94266 FRESNES
(FRANCE) | | |
| 10. Le / on : 2026/09/16 | | |

	Puissances Nominales / Nominal capacity	SHP9	-	-
0°C	286 W	286 W	-	-
-10°C	0 W	0 W	-	-
-20°C	0 W	0 W	-	-



Cemafrroid SAS
Responsable ATP/ Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFROID SAS

[Signature]

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER