

Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66


I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	7,740 m	7,893 m
Largeur :	2,502 m	2,596 m
Hauteur :	2,250 m	2,496 m
Surface moyenne :	88,98 m ²	

Référence du PV de caisse :	T7899 ADD.1
Valeur du coefficient K :	0,38 W/(m ² .°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	CHEREAU
Modèle / N° de série :	142870-142870

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :



Nombre de compartiments :	3
Nombre de cloisons internes :	4

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison longitudinale 1	Fixe	33 mm	1,5 W/(m ² .°C)
Cloison transversale 2	Mobile	45 mm	2,6 W/(m ² .°C)
Cloison transversale 3	Mobile	45 mm	2,6 W/(m ² .°C)
Cloison transversale 4	Fixe	45 mm	1,5 W/(m ² .°C)

Cloisons / Compartiments	Classe des compartiments	Longueur des cloisons	Positionnement des cloisons minimale	maximale
Cloison 1 (Fixe) / Compartiment N°1	IR	5,900 m	0,834 m	6,734 m
Cloison 2 / Compartiment N°2	FRC	1,637 m	1,500 m	1,700 m
Cloison 3 / Compartiment N°3	FRC	0,832 m	1,800 m	3,670 m
Cloison 4		0,832 m	6,689 m	6,689 m

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	Puissance nominale du groupe :		
N°PV	2403V2	-20°C	0°C	Autonomie
Modèle / N° de série	SYBERIA 18 TWIN-COOL 2CPT	9 228 W	16 710 W	Non

Compartiment	Evaporateurs Marque	N°PV	Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
			-20°C	0°C		
N°1	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
N°2	CARRIER	2403V2	4 870 W	8 419 W	LL1D	2 901 m³/h
N°3	CARRIER	2403V2	3 767 W	9 930 W	LL2D	4 202 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	CONFORME

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		13,19 m³	S.O.	IR	0 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		9,07 m³	2 901 m³/h	FRC	453 m³/h	CONFORME
Compartiment N°3		24,78 m³	4 202 m³/h	FRC	1 239 m³/h	CONFORME
Résultat global						CONFORME

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse : 88,98 m²			
Coefficient K de la caisse : 0,38 W/(m².°C)			
	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	2 959 W	1 775 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	9 228 W	16 710 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Positionnement des cloisons	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Cloison 2 / Compartiment N°1	20 °C	1,50 m	-932 W	S.O.	0,0%
Cloison 3 / Compartiment N°2	-20 °C	1,80 m	2 115 W	9 228 W	22,9%
Cloison 4 / Compartiment N°3	-20 °C	6,69 m	2 129 W	9 228 W	23,1%
Temps de fonctionnement total :					46,0%

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0,002 s
Nombre de calculs par seconde :	73 728
Nombre de positions testées :	144
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	1,500 m	1,700 m	20 cm
Longueur interne du compartiment n°2	1,800 m	3,670 m	23 cm
Positionnement de la cloison n°4	6,689 m	6,689 m	100 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	x	x	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓
Température du compartiment n°3	✓	✓	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Positionnement des cloisons	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Cloison 2 / Compartiment N°1	20 °C	1,500 m	5,900 m	-932 W	S.O.	0,0%
Cloison 3 / Compartiment N°2	-20 °C	1,800 m	1,637 m	2 115 W	4 870 W	43,4%
Cloison 4 / Compartiment N°3	-20 °C	6,689 m	0,832 m	2 129 W	3 767 W	56,5%
						99,9%


DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	7,740 m
Largeur interne :	2,502 m
Hauteur interne :	2,250 m
Surface totale interne :	84,82 m²

Valeur du coefficient K :	GRP
---------------------------	-----

Nombre de compartiments :	3
---------------------------	---

Avant de la
caisse



Arrière de la
caisse

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	39,50 m²	13,19 m³
Compartiment n°2	33,60 m²	9,07 m³
Compartiment n°3	61,16 m²	24,78 m³

Le / on : 2026/10/16



Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafrroid.fr

Cemafrroid SAS
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER